

**Tabuľka č.7 - Bilancia potreby vody (NO, VO) - VARIANT II.**

FPB	Funkčné využitie územia / špecifikácia využitia	Obdobie	Počet obyv.	Počet pasantov	Merná jednotka			Počet zamest. / prac.príl.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.5.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.6	Priem. denná (Q <sub>p</sub> )		Max. denná (Q <sub>m</sub> )	
					Počet obyv. / pasantov	Počet zamest.	Počet prac.príl.				m <sup>3</sup> .d <sup>-1</sup>	l.s <sup>-1</sup>	m <sup>3</sup> .d <sup>-1</sup>	l.s <sup>-1</sup>
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	11	10	11	12	13
1.1.1	ZÚMŠ	NO	34	51	85			0	100		8,50	0,10	13,60	0,16
		NO			0			0	100		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	OÚ / IBV	NO	19		19			0	126		2,39	0,03	3,83	0,04
		NO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	OÚ / IBV / HBV	NO	164		164			0	126		20,66	0,24	33,06	0,38
		NO	563		563			0	126		70,94	0,82	113,50	1,31
1.2.2	VÚ PRV	NO			0		81	81	65		0,08	0,00	0,13	0,00
		NO			0			0	65		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	PZ OU	NO			0			0	65		0,00	0,00	0,00	0,00
		NO			0			0	65		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	OÚ / IBV (ZFV)	NO	37		37			0	126		4,66	0,05	7,46	0,09
		NO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ZÚMŠ	NO	0	145	145			0	100		14,50	0,17	23,20	0,27
		NO			0			0	100		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	ZÚMŠ	NO		116	116			0	100		11,60	0,13	18,56	0,21
		NO			0			0	100		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	PZ OU	NO			0			0	65		0,00	0,00	0,00	0,00
		NO			0			0	65		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	PDZ-P	NO	0		0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
		NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	OÚ / IBV	NO	77	199	276			0	126		34,78	0,40	55,64	0,64
		NO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	ZÚMŠ (ZFV)	NO	218	326	544			0	80		43,52	0,50	69,63	0,81
		NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	OÚ / HBV	NO	935	1403	2338			0	80		187,04	2,16	299,26	3,46
		NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	OÚ / IBV	NO	152		152			0	126		19,15	0,22	30,64	0,35
		NO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	VU PRV	NO	0		0		97	97	80		0,00	0,00	0,00	0,00
		NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	OÚ / IBV	NO	122		122			0	126		15,37	0,18	24,60	0,28
		NO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	OÚ / IBV	NO	89		89			0	126		11,21	0,13	14,58	0,17
		NO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	ZÚMŠ	NO	104	75	179			0	100		17,90	0,21	23,27	0,27
		NO			0			0	100		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	RÚ INT	NO		108	108			0	80		8,64	0,10	11,23	0,13
		NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	RÚ EXT	VO		55	55			0	80		4,40	0,05	5,72	0,07
		VO	75		75			0	80		6,00	0,07	7,80	0,09
5.5.1	RÚ INT	NO		144	144			0	80		11,52	0,13	14,98	0,17
		NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2	VÚ FVT	NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
		NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3	RÚ EXT	NO		37	37			0	80		2,96	0,03	3,85	0,04
		NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	OÚ / IBV	VO	109		109			0	126		13,73	0,16	17,85	0,21
		VO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1	RU EXT	NO		67	67			0	80		5,36	0,06	6,97	0,08
		NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	PZ OU	VO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
		VO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1	OÚ / IBV	NO	24		24			0	126		3,02	0,04	3,93	0,05
		NO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	OÚ / IBV	VO	133		133			0	126		16,76	0,19	21,79	0,25
		VO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.1	OÚ / IBV	NO	34	89	123			0	126		15,50	0,18	20,15	0,23
		NO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.2	POH	NO			0		2	2	65		0,13	0,00	0,17	0,00
		NO			0			0	25		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	VÚ PRV	NO			0		128	128	65		8,32	0,10	10,82	0,13
		NO			0			0	65		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	RÚ INT	NO		328	328			0	80		26,24	0,30	34,11	0,39
		NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabuľka č.7 - Bilancia potreby vody (NO, VO) - VARIANT II. - pokračovanie**

FPB	Funkčné využitie územia / špecifikácia využitia	Obdobie	Počet obyv.	Počet pasantov	Merná jednotka			Počet zamest. / prac.príl.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.5.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.6	Priem. denná (Q <sub>p</sub> )		Max. denná (Q <sub>m</sub> )	
					Počet obyv. / pasantov	Počet zamest.	Počet prac.príl.				m <sup>3</sup> .d <sup>-1</sup>	l.s <sup>-1</sup>	m <sup>3</sup> .d <sup>-1</sup>	l.s <sup>-1</sup>
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	11	10	11	12	13
8.1.1	VÚ PRV	NO			0		133	133	65		8,65	0,10	11,24	0,13
		NO			0			0	65		0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	OÚ / IBV	NO	72		72			0	126		9,07	0,11	11,79	0,14
		NO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	OÚ / IBV	NO	30		30			0	126		3,78	0,04	4,91	0,06
		NO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	OÚ / IBV	NO	356		356			0	126		44,86	0,52	58,31	0,67
		NO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	VÚ PRV	NO			0		209	209	65		13,59	0,16	17,66	0,20
		NO			0			0	65		0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	VÚ PDTZ	VO			0		130	130	65		8,45	0,10	10,99	0,13
		VO			0			0	65		0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	VÚ PRV	VO			0		209	209	65		13,59	0,16	17,66	0,20
		VO			0			0	65		0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	OÚ / IBV	NO	73		73			0	126		9,20	0,11	11,96	0,14
		NO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	RU INT	NO		5	5			0	80		0,40	0,00	0,52	0,01
		NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	RÚ - šport	NO		103	103			0	80		8,24	0,10	10,71	0,12
		NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.4	OÚ / IBV	NO	18		18			0	126		2,27	0,03	2,95	0,03
		NO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	OÚ / IBV	NO	52		52			0	126		6,55	0,08	8,52	0,10
		NO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	PZ OU	NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
		NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1	OÚ / IBV / HBV	NO	149	110	259			0	126		32,63	0,38	42,42	0,49
		NO	510		510			0	126		64,26	0,74	83,54	0,97
10.2.2	OÚ / IBV	NO	286	151	437			0	126		55,06	0,64	71,58	0,83
		NO			0			0	126		0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3	RÚ EXT	NO		362	362			0	80		28,96	0,34	37,65	0,44
		NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4	PZ SAD	NO		0	0		23	23	80		1,84	0,02	2,39	0,03
		NO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1	VÚ PRV	NO			0		194	194	65		12,61	0,15	16,39	0,19
		NO			0			0	65		0,07	0,00	0,08	0,00
10.3.2	VÚ PRV	NO			0		645	645	65		41,93	0,49	54,50	0,63
		NO			0			0	65		0,07	0,00	0,08	0,00
10.3.3	VÚ POV	NO			0		64	64	65		4,16	0,05	5,41	0,06
		NO			0			0	65		0,07	0,00	0,08	0,00
10.3.4	VÚ PRV	NO			0		41	41	65		2,67	0,03	3,46	0,04
		NO			0			0	65		0,07	0,00	0,08	0,00
10.3.5	VÚ PRV	VO			0		18	18	65		1,17	0,01	1,52	0,02
		VO			0			0	65		0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.6	RÚ EXT	VO		76	76			0	80		6,08	0,07	7,90	0,09
		VO			0			0	80		0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.7	VÚ PRV	VO			0		41	41	65		2,67	0,03	3,46	0,04
		VO			0			0	65		0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.1	VÚ PRV	NO			0		121	121	65		7,87	0,09	10,22	0,12
		NO			0			0	65		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>NO</b>	<b>4 118</b>	<b>4 152</b>			<b>1 745</b>				<b>912,84</b>	<b>21,45</b>	<b>1315,65</b>	<b>28,09</b>
<b>SPOLU</b>		<b>VO</b>	<b>317</b>	<b>131</b>			<b>398</b>				<b>72,84</b>	<b>0,84</b>	<b>94,69</b>	<b>1,10</b>
<b>Celková potreba vody NO + VO</b>											<b>985,68</b>	<b>22,29</b>	<b>1577,09</b>	<b>18,25</b>
<b>Celková reduk. potreba vody</b>		<b>NO</b>			<b>**koef.</b>	<b>**koef.</b>	<b>0,35</b>				<b>319,49</b>	<b>3,70</b>	<b>511,19</b>	<b>5,92</b>
<b>Celková reduk. potreba vody</b>		<b>VO</b>			<b>**koef.</b>	<b>**koef.</b>	<b>0,35</b>				<b>25,49</b>	<b>0,30</b>	<b>40,79</b>	<b>0,47</b>
<b>Celková reduk. potreba vody NO + VO</b>											<b>344,99</b>	<b>3,99</b>	<b>551,98</b>	<b>6,39</b>

**Vysvetlivky:**

NO / VO - návrhové obdobie / výhľadové obdobie  
 OÚ / RD / BD - obytné územie - rodinné domy - bytové domy  
 ZÚMŠ - zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou  
 RÚ / INT / EXT - rekreačné územie / intenzívne / extenzívne  
 IBV - individuálna bytová výstavba  
 HBV - hromadná bytová výstavba  
 ZFV - zmena funkčného využitia  
 PVPZ - Plochy verejnej parkovej zelene  
 RV - rekreačná vybavenosť  
 OV - občianska vybavenosť  
 ZFV - zmena funkčného využitia

PZ SAD - plochy zelene - ovocný sad  
 PVPZ - Plochy verejnej parkovej zelene  
 POH - pohrebisko  
 PDZ - plochy dopravných zariadení  
 SAD - ovocný sad  
 VÚ - výrobné územie  
 PRV - priemyselná výroba  
 POV - poľnohospodárska výroba  
 FVT - fotovoltaika  
 PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia  
 P - parkovisko