

MESTO NOVÁKY

Nováky dňa: 02.05.2023
číslo spisu: 01/2021/16/SOÚ
Vybavuje: Ing. Sigotská

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesená dňa :
Zvesená dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY

Žiadateľ: **VAŠA, s.r.o.,**
Adresa: **972 71 Nováky, A.Hlinku 86**

podali dňa 22.1.2021 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 stavebného zákona (na SOÚ Nováky doručené 25.1.2021) a doplnili dňa 24.3.2023 žiadosť o **dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu : “ Prekládka vzdušného vedenia v Novákoch “**, umiestnenú na pozemkoch parc. č. **podľa C-KN 3209, 6586, 3327, 6051, 3213, 6523, 3208, 3211, 6524, 4850, 3917, 1805/53, 1809/3 (E KN 583/4), 1809/5- nové VN vzdušné vedenie, KN C -3209, 3211, 1805/53, 1809/23, 1809/25, 1809/3(E KN 583/14), 1149/1, 1152/1, 1808/3- rekonštruované VN vzdušné vedenie – líniová stavba.**

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané stavebným úradom Mestom Nováky pod číslom 121/2008/331/SOÚ dňa 28.09.2018 (právoplatné 12.11.2018) .

Ďalšími účastníkmi konania sú :

1. VAŠA, s.r.o., ul. A.Hlinku 86, Nováky
2. Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri rajčanke 2927/8, 010 01 Žilina
3. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
4. SSC, Investičná výstavba a správa ciest, M.Rázusa 104/A, Žilina
5. STAPPERT SLOVENSKO , a.s. , Šimonovská 37, Nováky
6. EPM TRADE, s.r.o., Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky, Žilina- Ing. Martin Ondrušek
7. Mesto Nováky
8. Ostatní účastníci konania o dodatočnom povolení zmeny stavby verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na obvyklom mieste cestou Mesta Nováky. Posledný deň zvesenia je dňom doručenia.

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „ stavebný zákon“) a čl. I. § 5 písm.a) bod 1 zák.č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdila stavbu v zmysle § 88a a primerane podľa § 62, § 63a §66 stavebného zákona a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistila, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi a takto rozhodla :

Podľa § 88a odst.4 v spojení s § 88 odst.1 písm.b) a primerane podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl.č. 453/2000 Z.z. sa

Stavba : **“ Prekládka vzdušného vedenia v Novákoch “**

(ďalej len „ stavba“)

pozostávajúca z častí: projekt dodatočnej zmeny stavby spočíva v zmene umiestnenia 7 stĺpov VN linky č. 292, k.ú. Nováky, ktoré sú umiestnené cca 11m od osi príľahlého jazného pásu štátnej cesty I/9 bez zásahu do cestného telesa (mimo násyp +1,5m). Zmeny umiestnenia podperných bodov – stĺpov je v intraviláne mesta Nováky

v katastrálnom území **Nováky**,
na pozemkoch podľa stavebného povolenia **parc. č. podľa C-KN 3209, 6586, 3327, 6051, 3213, 6523, 3208, 3211, 6524, 4850, 3917, 1805/53, 1809/3 (E KN 583/4), 1809/5- nové VN vzdušné vedenie, KN C -3209, 3211, 1805/53, 1809/23, 1809/25, 1809/3(E KN 583/14), 1149/1, 1152/1, 1808/3- rekonštruované VN vzdušné vedenie – líniová stavba**

P O V O Ľ U J E.

“ Dodatočne sa povoľujú už vykonané stavebné práce.“

Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Stavba je umiestnená v katastrálnom území Nováky, podľa vyznačenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka, vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom a stavebný úrad.

Polohové umiestnenie stavby :podľa situácie umiestnenia stavby

Výškové umiestnenie stavby: -podľa výkresu rezu A-A´

2. Stavba bude ukončená presne podľa dokumentácie overenej v konaní o dodatočnom povolení stavby, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Rešpektovať vyhlášku SÚBP č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dodržať Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z., ktoré určuje minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na staveniská.
4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ust. § 48 a nasledujúcich stavebného zákona o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu s doporučením dobrovoľne dodržať príslušné STN na uskutočňovanie stavieb.
5. Stavba bude ukončená najneskôr do **3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia**. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať stavebný úrad.
6. Dokončenie stavby sa bude uskutočňovať **dodávateľsky**. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno /názov/ a adresu /sídla/ stavebnému úradu .
Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby oprávnenou osobou.
7. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenia ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
8. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenia staveniska:
 - a) stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ako i príľahlej komunikácie
 - b/ dodržať znenie zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý ukladá povinnosť všetkým fyzickým a právnickým osobám postupovať pri vykonávaní akejkoľvek činnosti tak, aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu ich biotopov

c/ nepoškodiť a nenarušiť príslušenstvo miestnych a štátnych ciest a prípadné znečistenie, resp. poškodenie ihneď odstrániť na vlastné náklady, pred zahájením prác na prípojkách inžinierskych sietí požiadať správcu miestnej, resp. štátnej cesty o rozkopávkové povolenie, prípadne rozhodnutia na zvláštne užívanie štátnej, resp. miestnej komunikácie a rešpektovať ich podmienky.

d/ Stavebník dodrží podmienky a pripomienky uvedené v stanoviskách účastníkov konania a orgánov a organizácii:

-Mesto Nováky zo dňa 25.01.2021 pod číslom MsÚ-NO/1729/2020/VaRM279 –

Dňa 21.01.2021 bola doručená Mestskému úradu v Novákoch žiadosť spoločnosti Vaša, s.r.o. (A. Hlinku 86, 972 71 Nováky), vo veci vydania záväzného stanoviska pre vydanie povolenia na zmenu stavby pred ukončením pre stavbu: „**Prekládka VN linky č. 292 v k.ú. Nováky**“. Mesto Nováky, ako príslušný dotknutý orgán v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 140a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva **záväzné stanovisko**.

S vydaním povolenia na zmenu stavby pred ukončením pre stavbu: „**Prekládka VN linky č. 292 v k.ú. Nováky**“ **súhlasí** za dodržania nasledovných podmienok:

- zmena stavby pred ukončením bude spočívať v zmene polohy podperných bodov (stožiarov) prekládky VN linky č. 292 do novej polohy a to do vzdialenosti cca 11 m od osi komunikácie,
- v novom územnom pláne č. 6, ktorý bol správoplatný dňa 4.4.2018 Uznesením zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 962/2018, je lokalita 10.4.2 UPC 10 už vedená ako územie v zastavanej časti mesta, na ktorej sa predmetná stavba realizuje,
- upozorňujeme, že v predmetnej lokalite v zmysle Záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, boli schválené zastupiteľstvom TSK uznesením č. 97/2018 dňa 28.05.2018. Trasa R 2 v úseku Nováky - Prievidza - Handlová na základe požiadaviek NDS a. s. bola preradená do výhľadového obdobia (po roku 2030). Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením TSK číslo 7/2018 dňa 28.05.2018 s účinnosťou od 28.06.2018) je V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry bod 7.1.2 Rýchlostná cesta R2, súčasť súhrnnej siete TEN-T, súčasť AGR č. E 572, v koridore danom jej osou a ochranným pásmom uvedenými v platnom územnom rozhodnutí: v územnej rezerve zabezpečiť koridor v úseku Nováky - Prievidza - Handlová - hranica Banskobystrického kraja, vrátane úsekov preložiek cesty I/9 vyvolaných realizáciou rýchlostnej cesty R2 (tieto zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja budú zapracované v rámci zmien a doplnkov do pripravovaného ÚPN mesta Nováky),
- mesto Nováky si vyhradzuje právo záväzné stanovisko doplniť resp. zmeniť v prípade, že si to vyžiada verejný záujem alebo nové skutočnosti, ktoré neboli mestu Nováky známe pri vydávaní záväzného stanoviska k územnému konaniu,

Týmto záväzným stanoviskom nie je dotknuté ďalšie posúdenie verejného záujmu v kompetencii **správneho orgánu** konajúceho vo veci vydania zmeny stavby pred ukončením v rozsahu predovšetkým všeobecne záväzných vyhlášok (napr. Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie), technických noriem, súvisiacich právnych predpisov a pod.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

S vydaním dodatočného povolenia stavby súhlasíme bez pripomienok

Stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami mesta a je v súlade s platným územným plánom mesta Nováky.

- SSC Slovenská správa ciest, IVaSC Žilina pod číslom SSC/7818/2020/6470/33650 zo dňa 10.10.2020 –

Posunutie 7 ks stĺpov VN linky č 292 v k. ú. Nováky bude riešené tak, že stĺpy budú umiestnené vo vzdialenosti 11 m od osi príľahlého jazdného pásu štátnej cesty I/9 bez zásahu do cestného telesa /mimo násyp + 1,5 m/.

Ostatné podmienky zo stanoviska SSC/7818/2020/6470/31284 zo dňa 7.10.2020 zostávajú v platnosti.

- SSC Slovenská správa ciest, IVaSC Žilina pod číslom SSC/7818/2020/6470/31284 zo dňa 7.10.2020 –

Slovenská správa ciest, IVaSC Žilina, majetkový správca štátnych ciest I. triedy k Vašej žiadosti predkladá nasledovné stanovisko.

Predložená žiadosť rieši posunutie 7 stĺpov VN linky č. 292 v k. ú. Nováky. Stavba bude umiestnená po ľavej strane št. cesty I/9 v smere Trenčín - Prievidza. V zmysle predloženej žiadosti by malo dôjsť ku križovaniu VN vedenia so št. cestou I/9.

K predloženej žiadosti máme nasledovné pripomienky:

1. Uvedená stavba musí byť v súlade s platným územným plánom mesta Nováky.
 2. V prípade, že stĺpy VN vedenia budú umiestnené mimo zastavané územie mesta Nováky (extravilán), je potrebné v zmysle cestného zákona požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor CD a PK o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cestnej komunikácie.
 3. Pri križovaní vzdušnej trasy nad cestou I/9 je potrebné dodržať voľnú prejazdnu výšku medzi povrchom krytu vozovky a najnižším bodom prekážky v zmysle STN 33 3300 + 0,5 m z dôvodu rezervy pre výhľadové úpravy krytu vozovky. Križovanie požadujeme navrhnuť podľa možnosti kolmo na os vozovky cesty I/9.
 4. V súlade s § 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je potrebné pri križovaní vodičov VN vedenia nad cestou I/9 požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor CD a PK o povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie.
 5. Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu cestnej komunikácie a musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050.
 6. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I. triedy a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
 7. Za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v úseku št. cesty I/9 zodpovedá od začatia do ukončenia prác stavebník/investor.
 8. Všetky prípadné zásahy do telesa cesty I. triedy v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty I. triedy je nutné vopred prerokovať a ohlásiť správcovi komunikácie (Ing. Rybanská 0911 973 185, Bc.Važan 0901 714 762).
- S umiestnením stavby „Prekládka VN linky č. 292 v k. ú. Nováky, Vaša, s.r.o.“ súhlasíme s podmienkou, že naše pripomienky boli dodržané pri realizácii stavby.

- E.I.C Engineering inspection company s.r.o., Prešov pod číslom S2021/00321/EIC IO/EZ zo dňa 11.2.2021 – odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia elektrického -

Predložená dokumentácia a doklady

1. Konštrukčná dokumentácia predmetného zariadenia
2. Technická správa
3. Situačné výkresy a elektrické schémy zapojenia
4. Protokol o určení vonkajších vplyvov č. P004/17-R-B00-001 podľa STN 33 2000-5-51:2010

Posúdenie konštrukčnej dokumentácie zariadenia bolo vykonané podľa týchto predpisov

PP/IO/EZ/12/15, STN 33 2000-1:2009; STN 33 2000-4-41:2019; STN 33 2000-5-51:2010; STN 33 2000-5-54:2012; STN 33 2000-5-52:2012; STN EN 60 079 -10-1:2016; STN EN 60 079 -14:2014, STN EN 62 305-1:2012; STN EN 62 305-2:2012; STN EN 62 305-3:2013; vyhláška 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov E.I.C. - inšpekčný orgán typu „A“ po posúdení predloženej dokumentácie a dokladov v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vydáva **odborné stanovisko:**

I. Posudzovaná konštrukčná dokumentácia zariadenia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

II. Podmienky bezpečnej prevádzky:

1. Zariadenie vyhotovené v súlade s predloženou konštrukčnou dokumentáciou ku ktorej bolo vydané toto odborné stanovisko môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok oprávnenou právnickou osobou podľa §12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Úradnú skúšku vám na základe objednávky zabezpečí EIC s. r. o.

- Obvodný bankský úrad v Banskej Bystrici pod číslom 1104-128/2023 zo dňa 12.04.2023 –

Uvedené parcely sa nachádzajú v chránenom ložiskovom území (ďalej len „CHLÚ“) Nováky. V súčasnej dobe je bankská činnosť v tejto oblasti ukončená a ani v platnom Pláne otvárania, prípravy a dobývania, ktorý je schválený do vydobytia vyťažiteľných zásob sa nezvažuje s dobývaním v tejto oblasti.

OBÚ v Banskej Bystrici **nemá námietky** k vydaniu dodatočného povolenia zmeny stavby „**Prekládka vzdušného vedenia v Novákoch**“, umiestnenej na hore uvedených pozemkoch v katastrálnom území Nováky za dodržania nasledovných podmienok:

Vzhľadom na vplyvy poddolovania je nutné v projektovej dokumentácii riešiť hore uvedenú stavbu tak, aby nedošlo k narušeniu statiky stavby a aby stavba vyhovovala norme STN 73 0039 - navrhovanie objektov na poddolovanom území.

2.) S poukázaním na príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 420 a nasl.) nebude HBP, a.s., resp. akákoľvek iná banská organizácia, ktorá bude vykonávať banskú činnosť v dobývacom priestore Nováky, niesť zodpovednosť za akékoľvek škody uvedené v § 36 banského zákona vzniknuté počas výstavby a užívania povolovanej stavby.

- Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava pod číslom 3145/30701/2023 zo dňa 13.4.2023 -

Listom zo dňa 24.03.2023 bolo Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., (ďalej len „NDS“) doručené oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby a pozvanie na ústne rokovanie, v ktorej žiadatelia **VAŠA, s.r.o., ul. A. Hlinku 86,972 71 Nováky** podali dňa 22.01.2021 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa §117 odst. 1 stavebného zákona žiadosť (doplnená bola 24.03.2023) o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu: „**Prekládka vzdušného vedenia vNovákoch**“, umiestnenú na pozemkoch pare. č. podľa C-KN 3209,6586, 3327, 6051, 3213, 6523,3208, 3211, 6524,4850, 3917, 1805/53, 1809/3 (E-KN 583/4), 1809/5 - nové VN vzdušné vedenie, KN-C 3209, 3211, 1805/53, 1809/23, 1809/25, 1809/3 (E KN 583/14), 1149/1, 1152/1, 1808/3-rekonštruované VN vzdušné vedenie - líniová stavba.

Zmena stavby spočíva v zmene umiestnenia 7 stĺpov VN linky č. 292, v k.ú. Nováky, ktoré sú umiestnené cca 11 m od osi príľahlého jazdného pásu štátnej cesty 1/9 bez zásahu do cestného telesa (mimo násyp +1,5 m) a nachádzajú sa v intraviláne mesta Nováky.

Na základe vyššie uvedeného oznámenia Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

NDS v dotknutom území plánuje investičnú prípravu rýchlostnej cesty R2. V novembri 2015 bola vypracovaná Štúdia realizovateľnosti na stavbu „Rýchlostná cesta R3 Martin - Šášovské Podhradie“, v rámci ktorej bol riešený aj úsek R2 Nováky - Žiar nad Hronom. Na základe záverov štúdie je odporúčané vedenie rýchlostnej cesty v úseku Nováky - Prievidza v peáži cesty 1/9, t.j. uvažuje sa s preklasifikovaním cesty 1/9 na rýchlostnú cestu. V predmetnom úseku, ktorý súvisí s preložkou stĺpov VN vedenia, sa však plánuje úprava smerového oblúka a z tohto dôvodu nevyklúčujeme, že v budúcnosti môže dôjsť ku kolízii trasy R2 sVN vedením a stĺpy bude nutné opätovne preložiť.

Keďže sa NDS k stavbe preložky VN vedenia nevyjadrovala, nebola účastníkom územného a stavebného konania a o zámere nebola informovaná, prípadné preloženie stĺpov VN vedenia, ktoré sú predmetom dodatočného povolenia zmeny stavby, bude na vlastné náklady a na základe vyzvania NDS pred realizáciou stavby R2 v úseku Nováky - Prievidza zabezpečovať ich vlastníci. Investora stavby zároveň žiadame o predloženie projektu skutočného vyhotovenia preložených stĺpov VN linky vo formáte dwg.

Stavebný úrad v súvislosti s uvedenou stavbou **žadame na NDS doručiť vydané rozhodnutie o dodatočnom povolení predmetnej stavby a opätovne žiadame, aby bola NDS prizývaná ku všetkým územným a stavebným konaniam týkajúcich sa všetkých investičných zámerov, ktoré by mohli ovplyvniť trasu budúcej rýchlostnej cesty R2 Nováky - Žiar nad Hronom.**

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi pod číslom ORHZ-PDI-2023/000293 zo dňa 25.4.2023 -

- nemáme pripomienky.

- Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina zo dňa 24.1.2023 -

Stavba prekládka VN vzdušného vedenia v Novákoch bola po vybudovaní prevíata do užívania prevádzkovateľom distribučnej siete dňa 18.3.2021.

- Slovak Telekom, a.s. Bratislava pod číslom 6612311740 zo dňa 28.04.2023-

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyššie uvedenú stavbu alebo vyznačené záujmové územie.

Súhlasíme s kolaudačným/preberacím konaním

1. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

2. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

3. Počas realizácie stavby bol stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikač. vedení.

Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka.

4. V prípade, že Slovak Telekom, a.s., zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1,2 ,3 je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.

Záväzné stanovisko k zmene stavby „ Prekládka vzdušného vedenia v Novákoch “ obce vydalo Mesto Nováky dňa 25.01.2021 pod číslom MsÚ-NO/1729/2020/VaRM279 –

10. Ukončenie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu a podá návrh na jej kolaudáciu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Žiadatelia **VAŠA, s.r.o., ul. A.Hlinku 86, 972 71 Nováky** podali dňa 22.1.2021 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 stavebného zákona (na SOÚ Nováky doručené 25.1.2021) a doplnili dňa 24.3.2023 žiadosť o **dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu : “ Prekládka vzdušného vedenia v Novákoch “**, umiestnenú na pozemkoch parc. č. **podľa C-KN 3209, 6586, 3327, 6051, 3213, 6523, 3208, 3211, 6524, 4850, 3917, 1805/53, 1809/3 (E KN 583/4), 1809/5- nové VN vzdušné vedenie, KN C -3209, 3211, 1805/53, 1809/23, 1809/25, 1809/3(E KN 583/14), 1149/1, 1152/1, 1808/3- rekonštruované VN vzdušné vedenie – líniová stavba.**

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané stavebným úradom Mestom Nováky pod číslom 121/2008/331/SOÚ dňa 28.09.2018 (právoplatné 12.11.2018) .

Žiadosť bola podaná v zmysle § 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z.

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch oznámili dňa 24.3.2023 začatie konania o dodatočnom povolení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy a dňa 18.4.2023 vykonali ústne konanie spojené s miestnym šetrením.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o dodatočné povolenie stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 a § 88a/ stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania, dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy .

Stavebník predložil projektovú dokumentáciu vypracovanú osobou oprávnenou na projektovanie a technickej správe je uvedené , že stavba nemá negatívny vplyv životné prostredie. Na konanie o dodatočnom povolení stavby boli pozvaní účastníci konania, ktorá sa zúčastnili konania a dotknuté orgány štátnej správy ,ktorí sa konania nezúčastnili a nepodali námietky, preto stavebný úrad má za to, že z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia s vydaním dodatočného povolenia stavby .

V konaní o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad zistil, že projektová dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi.

Svoje stanovisko k stavbe oznámili Mesto Nováky , SSC, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, Obvodný bankský úrad v Banskej Bystrici, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi , E.I.C Engineering inspection company s.r.o., Prešov, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava , Slovak Telekom, a.s. Bratislava a účastníci konania. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti, ako i uskutočneného ústneho konania zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby.

Predpokladaný náklad stavby so zmenou : 96 000,- EUR

Projektanti stavby:

EPM TRADE, s.r.o., Nanterská 1682/1, Žilina - Ing. Martin Ondrušek

Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych úprav v čiastke 300,- EUR do pokladne správneho orgánu Mesta Nováky.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín, podaním na stavebný úrad Mesto Nováky.

V zmysle § 47 odst. 4 správneho poriadku toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

Ing. Branislav Adamec
primátor mesta

Príloha pre stavebníka, vlastníka stavby, ak nie je vlastníkom a stavebný úrad :

1. Situácia súčasného stavu územia na podklade mapy katastra nehnuteľností so zákresom umiestnenia stavby.
2. Dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní.

Rozhodnutie sa doručí:

- účastníkom konania:

1. VAŠA, s.r.o., ul. A.Hlinku 86, 972 71 Nováky
2. Ďalší účastníci konania uvedení na str.1
3. Mesto Nováky - do spisu

- dotknutým orgánom a organizáciám:

4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Mestu Nováky spolu s dokumentáciou stavby overenou Spoločným obecným úradom v Novákoch ako stavebným úradom v konaní o dodatočnom povolení stavby.

