



Stredoslovenská
distribučná

MESTO NOVÁKY
Nám. SNP 349/10
972 71 Nováky

Váš list značky/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Žilina
MsÚ-NO/0001394/2024/SEK 18.06.2024	1.2.5/2024 –121/Re 8000119234	Ing. Ľubomír Hláčik 041/519 2290	16.07.2024

Vec: Stanovisko spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Vážený pán primátor Ing. Branislav Adamec,

na základe Vašej žiadosti o nápravu, doručenej spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD, a.s.") dňa 19.06.2024, vo veci opakovaných výpadkov elektrickej energie v meste Nováky, Vám zasiela SSD, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, nasledovné stanovisko.

V elektronických systémoch SSD, a.s. evidujeme distribučné poruchy a rovnako aj reakcie ochrán distribučných zariadení na napájacom vedení v uvedenej lokalite. Reakcie bezpečnostných ochrán distribučných zariadení sa prejavujú krátkodobými výpadkami a prejavujú sa prerušením zásobovania odberných miest elektrinou, rádovo v sekundách. V uvedenej lokalite pracovníci spoločnosti SSD, a.s. v priebehu júla 2024 vykonali ohliadku napájacieho vedenia a následne zo strany spoločnosti SSD, a.s. sú prijímané preventívne opatrenia na obmedzenie uvedených výpadkov. V prevažnej väčšine sa však príčina reakcie ochrán miestnou obhliadkou už nezistí, a to z dôvodu, že prechodný jav, ktorý nastal na distribučných zariadeniach alebo v ich bezprostrednom okolí, pominul bez zjavných a preukázateľných príčin.

Výpadky z dôvodu reakcií bezpečnostných prvkov a ochrán distribučných zariadení, poruchy spôsobené technickým zlyhaním komponentu distribučnej sústavy, alebo poruchy z dôvodu kalamitných poveternostných situácií sú neplánované udalosti, ktorých výskyt je prirodzený pri prevádzke distribučnej sústavy a nevznikajú zavinením zo strany spoločnosti SSD, a.s.

Zohľadnenie náročnosti prevádzkovania distribučnej sústavy je upravené aj v legislatíve. V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. §31 ods.1, písmena e) má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť, alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny o. i. pri poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania.

Z tejto súvislosti si dovoľíme tiež upozorniť, že spoločnosť SSD, a.s. v súlade s legislatívnymi a technickými pravidlami nezodpovedá odberateľom za škodu, ktorá im vznikla v dôsledku prevádzkových situácií pri poruchách elektroenergetického zariadenia.

Spoločnosť SSD, a.s., zabezpečuje vo svojej distribučnej sústave základný stupeň ochrany vedení a odberných zariadení a preto pre bezproblémovú prevádzku citlivých elektronických a dôležitých výrobných zariadení sú potrebné aj ďalšie stupne príslušných ochrán, medzi ktoré patria záložné zdroje, prepäťové, podpäťové a prúdové ochrany a iné, podľa druhu, dôležitosti a citlivosti pripojených zariadení.

V prípade, že sú na odberných miestach odberateľov prevádzkované spotrebiče, ktorých citlivosť nie je štandardne prispôsobená technickým a legislatívnym podmienkam prevádzkovania distribučnej sústavy, môžeme iba odporúčať odberateľom, aby si tieto zariadenia chránili dodatočnými ochranami a záložnými zdrojmi priamo na ich miestach spotreby. Túto zvýšenú bezpečnosť prevádzky citlivých technických zariadení si musí zabezpečiť na svoje náklady ich prevádzkovateľ.

Vážený pán primátor, napriek tomu, že žiadny z výpadkov distribúcie elektriny v uvedenej oblasti nebol zapríčinený prevádzkovateľom distribučnej sústavy, spoločnosť SSD, a.s. vykonáva preventívne a systematické opatrenia na elimináciu vzniku porúch v distribučnej sústave a tým aj skvalitnenie distribúcie elektriny koncovým odberateľom.

S úctou

Stredoslovenská distribučná
akciová spoločnosť
Žilina
-53-

Mgr. Anna Rečtoríková

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Na vedomie

Mgr. Ing. Marek Štrpka, generálny riaditeľ SSD, a.s.

Informácie o spracovaní osobných údajov fyzických osôb sú dostupné na www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.